



ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛАНГЕПАС
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАНГЕПАСА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «17» января 2023 г. № 25

**О внесении изменений в приложение к постановлению администрации
города Лангепаса от 22.02.2022 №265 «Об утверждении местных нормативов
градостроительного проектирования города Лангепаса»**

В соответствии с Уставом города Лангепаса, Градостроительным кодексом Российской Федерации, заключением общественных обсуждений, проведенных в период с 10.12.2022 по 24.12.2022, в целях приведения в соответствие с изменениями действующего законодательства:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Лангепаса от 22.02.2022 №265 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования города Лангепаса» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Звезда Лангепаса» и в сетевом издании Звезда Лангепаса.РУ, разместить на официальном веб-сайте администрации города Лангепаса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Лангепаса Р.У. Галиева.

Глава города Лангепаса

С.В. Горобченко



**Изменения, вносимые в приложение к постановлению администрации
города Лангепаса от 22.02.2022 №265 «Об утверждении местных
нормативов градостроительного проектирования города Лангепаса»**

1. В подпункте 2 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 части 2 слова «СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности, СанПиН 2.1.4.1074-01 2.1.4., ГОСТ 2761-84*. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора, СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03» заменить словами «СП 8.13130. Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.3684-21, ГОСТ 2761-84*. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора, СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03».

2. В абзаце 8 подпункта 3 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 части 2 слова «табл. 1 СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» заменить словами «СП 8.13130. Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».

3. В подпункте 5 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 части 2 слова «СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» заменить словами «СП 8.13130. Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».

4. Абзац 4 подпункта 26 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 части 2 изложить в новой редакции следующего содержания:

«Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или искусственных водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м с учетом требований п. 5.2 – 5.7 СП 8.13130. Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности. Расстояние от точки забора воды из резервуаров или водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости, до открытых складов горючих материалов и оборудования, содержащего легковоспламеняющиеся и горючие жидкости или горючие газы, должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости - не менее 10 м».

5. В подпункте 27 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 части 2 слова «в соответствии с таблицей 1, а для производственных и складских зданий - в соответствии с таблицей 2 (СП 10.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» заменить словами «в соответствии с СП 10.13130. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования».

6. В пункте 2 подраздела 2.7 раздела 2 части 2 слова «Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 07.12.2016 №792 «Об установлении минимально и максимально допустимых размеров машино-места» заменить словами «Приказ Росреестра от 23.07.2021 №П/0316 «Об установлении минимально допустимых размеров машино-места».

7. В пункте 3.1.2 подраздела 3.1 раздела 3 части 2 слова «2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» заменить словами «СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

8. В абзаце 2 пункта 3.2.2 подраздела 3.2 раздела 3 части 2 слова «ГН 2.1.5.1315-03» заменить словами «СанПиН 1.2.3685-21».

9.В пункте 3.5.2 подраздела 3.5 раздела 3 части 2 слова «СанПиН 2.1.6.1032-01» заменить словами «СанПиН 2.1.3684-21».

10.В пункте 3.5.9 подраздела 3.5 раздела 3 части 2 слова «ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07» заменить словами «СанПиН 1.2.3685-21».

11.Абзац 72 раздела 3 части 3 изложить в новой редакции следующего содержания:

«СП 484.1311500.2020. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования.».

12.Абзац 79 раздела 3 части 3 изложить в новой редакции следующего содержания:

«СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».».

13.Абзац 91 раздела 3 части 3 изложить в новой редакции следующего содержания:

«СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».».

14.Абзац 93 раздела 3 части 3 изложить в новой редакции следующего содержания:

«СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».».